المعدات فحص

NORTHFIELD

المعدات فحص سجل

خيالي توضيحي مثال

الفحص تاريخ: 2026-09-18 | الفاحص: لي جوردان | الموقع: ريفرسايد ورشة

المعدة رمز	الفحص	القراءة	الوحدة	المقبول النطاق	الحالة	الموعد / الإجراء
CMP-001	الخط ضغط	7.2	bar	6.5–8.0	مطابق	إجراء لا
EXT-014	الحريق طفاية مقياس	11.8	bar	12.0–15.0	مطابق غير	في الاستبدال الخدمة؛ من إخراج 2026-09-18
FRG-003	الثلاجة حرارة درجة	4.1	°C	2.0–5.0	مطابق	إجراء لا
FAN-007	المحمل اهتزاز	5.2	mm/s	0.0–4.5	مراجعة	2026-09-21 بحلول المحمل فحص
LUX-002	العمل طاولة إضاءة	540	lux	500–750	مطابق	إجراء لا

:عاجل إجراء	**.**الاستبدال وطلب **EXT-014** عزل
:المتابعة مسؤول	باتيل .أ
:القادم الفحص	2026-09-25
:للمراجع الأولى الأحرف	AP

.فقط العرض لأغراض خيالية والحدود القراءات

IL-2026-0918