Inspection des équipements

NORTHFIELD

REGISTRE D'INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS

DÉMONSTRATION FICTIVE

Site : Atelier Riverside	Inspecteur : Jordan Lee	Date d'inspection : 2026-09-18

ID équipement	Contrôle	Mesure	Unité	Plage acceptable	État	Action / échéance
CMP-001	Pression de ligne	7.2	bar	6.5–8.0	CONFORME	Aucune action
EXT-014	Manomètre extincteur	11.8	bar	12.0–15.0	NON CONFORME	Retirer du service ; remplacer le 2026-09-18
FRG-003	Température réfrigérateur	4.1	°C	2.0–5.0	CONFORME	Aucune action
FAN-007	Vibration du roulement	5.2	mm/s	0.0–4.5	À VÉRIFIER	Vérifier le roulement avant le 2026-09-21
LUX-002	Éclairage établi	540	lux	500–750	CONFORME	Aucune action

Action urgente :	EXT-014 isolé ; remplacement demandé.
Responsable du suivi :	A. Patel
Prochaine inspection :	2026-09-25
Initiales du vérificateur :	AP

Mesures et limites fictives, uniquement pour démonstration.

IL-2026-0918