Ispezione delle attrezzature

NORTHFIELD

REGISTRO ISPEZIONE ATTREZZATURE

DIMOSTRAZIONE FITTIZIA

Sede:	Ispettore:	Data ispezione:
Officina Riverside	Jordan Lee	2026-09-18

ID attrezzatura	Controllo	Lettura	Unità	Intervallo ammesso	Esito	Azione / scadenza
CMP-001	Pressione linea	7.2	bar	6.5-8.0	CONFORME	Nessuna azione
EXT-014	Manometro estintore	11.8	bar	12.0-15.0	NON CONFORME	Ritirare dal servizio; sostituire il 2026-09-18
FRG-003	Temperatura frigorifero	4.1	°C	2.0-5.0	CONFORME	Nessuna azione
FAN-007	Vibrazione cuscinetto	5.2	mm/s	0.0-4.5	VERIFICARE	Controllare cuscinetto entro il 2026-09-21
LUX-002	Illuminazione banco	540	lux	500-750	CONFORME	Nessuna azione

Azione urgente:	**EXT-014 isolato; sostituzione richiesta.**
Responsabile verifica:	A. Patel
Prossima ispezione:	2026-09-25
Iniziali revisore:	AP
Letture e limiti fittizi, solo a scopo dimostrativo.	-

ID: IL-2026-0918