設備点検記録

NORTHFIELD

設備点検記録

架空の記入例

現場： リバーサイド工房　　点検者： ジョーダン・リー　　点検日： 2026-09-18

設備番号	点検項目	測定値	単位	許容範囲	判定	対応／期限
CMP-001	配管圧力	7.2	bar	6.5-8.0	合格	対応不要
EXT-014	消火器圧力計	11.8	bar	12.0-15.0	不合格	使用停止・ 2026-09-18に交換
FRG-003	冷蔵庫温度	4.1	℃	2.0-5.0	合格	対応不要
FAN-007	軸受振動	5.2	mm/s	0.0-4.5	要確認	2026-09-21までに 軸受点検
LUX-002	作業台照度	540	lux	500-750	合格	対応不要

緊急対応： EXT-014を使用停止。交換を依頼済み。

フォロー担当： A. パテル

次回点検日： 2026-09-25

確認者イニシャル： AP

測定値と許容範囲は説明用の架空データです。

IL-2026-0918